Контрольный замер нагрузок по п/ст Сосновская 110/6 кВ и Сосновская 35/6 кВ

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Положж. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																					

ЛЭП и фидера	Наименование, номер.	Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
			I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
			A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ОСВ 3РУ-6 ф. 3	6		0,74	0,5		0,73	0,5		0,73	0,5		0,71	0,5		0,7	0,51		0,7	0,51		0,7	0,51		0,72	0,51		0,73	0,5		0,72	0,49		0,71	0,48		0,72	0,48
	ОСВ 3РУ-6 ф. 35	6		1,86	0		1,93	0		2,01	0,03		1,9	0,02		1,79	0,01		1,84	0,04		2,21	0,23		1,74	0,01		1,93	0,03		2,51	0,14		1,75	0		2,21	0,2
	ОСВ 3РУ-6 ф. 8	6		2,97	0,95		2,92	0,93		2,91	0,92		2,88	0,92		2,86	0,94		2,87	0,94		2,91	0,93		2,95	0,93		2,95	0,92		2,92	0,92		2,93	0,93		2,98	0,99
	ОСВ 3РУ-6 ф. 36	6		2,22	0,77		3	1,23		2,9	1,17		2,27	0,76		2,2	0,75		2,2	0,75		2,15	0,67		2,12	0,66		2,2	0,69		2,4	0,79		2,29	0,74		2,25	0,71
	ОСВ ГРУ-6 ф. 14	6		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Положж. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																					

ЛЭП и фидера	Наименование, номер.	Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
			I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
			A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ОСВ 3РУ-6 ф. 3	6		0,71	0,47		0,72	0,48		0,72	0,48		0,72	0,48		0,74	0,48		0,74	0,48		0,73	0,47		0,74	0,48		0,74	0,49		0,77	0,48		0,79	0,48		0,77	0,49
	ОСВ 3РУ-6 ф. 35	6		1,81	0		1,87	0		1,94	0,05		1,77	0,01		1,88	0,08		2,4	0,37		1,88	0,04		1,9	0,03		1,86	0,02		2	0,01		1,91	0		1,96	0,01
	ОСВ 3РУ-6 ф. 8	6		2,98	1,01		2,96	1,01		2,97	1,02		2,96	1,02		2,98	1,05		2,98	1,06		2,99	0,96		2,99	0,99		3,01	0,97		3,03	0,92		3,06	0,88		3	0,86
	ОСВ 3РУ-6 ф. 36	6		2,38	0,8		2,81	1,1		2,14	0,69		2,02	0,63		1,95	0,51		1,99	0,61		1,92	0,58		1,89	0,59		1,88	0,59		2,52	0,81		2,05	0,66		2,11	0,69
	ОСВ ГРУ-6 ф. 14	6		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:

Дата: 17.06.2015 г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст Подкачная 35/6 кВ

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																						
Линейные	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	III подъем ф. 7		6		1,35	0,16		1,36	0,17		1,36	0,19		1,36	0,2		1,36	0,21		1,36	0,21		1,37	0,19		1,36	0,17		1,37	0,07		1,38	0,06		1,38	0,07		1,38	0,07
	III подъем ф. 13		6		1,49	0,2		1,51	0,22		1,5	0,21		1,5	0,22		1,5	0,23		1,5	0,23		1,5	0,2		1,5	0,17		1,48	0,02		1,48	0,01		1,44	0		1,44	0

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																						
Линейные	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	III подъем ф. 7		6		1,38	0,03		1,39	0,02		1,39	0,02		1,39	0,03		1,39	0,04		1,4	0,05		1,47	0,08		1,47	0,1		1,4	0,08		1,41	0,06		1,41	0,07		1,4	0,1
	III подъем ф. 13		6		1,45	0,01		1,45	0		1	0,09		0,68	0,16		0,69	0,17		0,72	0,17		0,62	0,15		0,6	0,15		0,64	0,16		0,68	0,17		0,65	0,16		0,56	0,15

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:

Дата: 17.06.2015 г.