Контрольный замер нагрузок по п/ст Сосновская 110/6 кВ и Сосновская 35/6 кВ

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																					
ЛЭП и фидера	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 3		6		0,63	0,12		0,61	0,12		0,6	0,12		0,6	0,12		0,6	0,12		0,61	0,12		0,65	0,12		0,69	0,12		0,67	0,12		0,63	0,13		0,62	0,13		0,59	0,11
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 35		6		3,07	1,03		3,07	1,05		3,05	1,04		3,06	1,06		3,17	1,12		3,21	1,13		3,06	1,03		3,06	1		3,7	1,14		4,1	0,53		4,1	0,56		4,24	0,61
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 8		6		2,37	1,38		2,35	1,39		2,34	1,38		2,34	1,4		2,35	1,39		2,35	1,39		2,39	1,38		2,39	1,33		2,36	1,29		2,36	1,3		2,38	1,32		2,38	1,33
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 36		6		2,07	0,61		2,06	0,61		1,97	0,59		1,96	0,59		1,87	0,57		1,93	0,59		2,14	0,7		2,14	0,69		2,02	0,65		1,29	0,44		1,32	0,46		1,97	0,88
	ОСВ ГРУ-6 ф. 14		6		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																					
ЛЭП и фидера	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 3		6		0,62	0,12		0,62	0,13		0,6	0,13		0,61	0,13		0,64	0,12		0,69	0,11		0,7	0,11		0,72	0,12		0,71	0,12		0,73	0,14		0,7	0,14		0,66	0,14
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 35		6		4,2	0,61		4,12	0,59		4,1	0,6		3,42	0,79		3	0,93		3,1	0,94		3,09	0,94		3,15	1,03		3,1	1,01		3,31	1,09		3,24	1,1		3,58	1,32
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 8		6		2,38	1,33		2,36	1,33		2,37	1,33		2,39	1,33		2,42	1,33		2,47	1,33		2,48	1,33		2,49	1,37		2,47	1,36		2,43	1,33		2,39	1,33		2,35	1,32
	ОСВ ЗРУ-6 ф. 36		6		1,68	0,71		1,13	0,35		1,13	0,33		1,65	0,48		1,93	0,56		1,94	0,56		1,98	0,59		1,94	0,61		2,4	0,72		2,54	0,78		2,22	0,64		2,23	0,66
	ОСВ ГРУ-6 ф. 14		6		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел: А. В. Добрынина А.В.

Дата: 16.12.2015 г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст Подкачная 35/6 кВ

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																						
ЛЭП и фидера	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 00-00 час			Время 01-00 час			Время 02-00час			Время 03-00 час			Время 04-00 час			Время 05-00 час			Время 06-00час			Время 07-00 час			Время 08-00 час			Время 09-00 час			Время 10-00 час			Время 11-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	III подъем ф. 7		6		1,43	0,06		1,44	0,07		1,43	0,06		1,43	0,06		1,43	0,06		1,43	0,05		1,44	0,03		1,43	0,01		1,43	0		1,43	0		1,43	0		1,43	0
	III подъем ф. 13		6		0,65	0,16		0,65	0,16		0,63	0,15		0,62	0,15		0,63	0,15		0,62	0,15		0,73	0,17		0,78	0,18		0,73	0,17		0,76	0,17		0,73	0,16		0,67	0,15

Трансформаторы	Наименован. номер, мощн. МВа	Полож. анцапф	Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	ИТОГО:																																						
ЛЭП и фидера	Наименование, номер.		Класс напряж. кВ	Время 12-00 час			Время 13-00 час			Время 14-00час			Время 15-00 час			Время 16-00 час			Время 17-00 час			Время 18-00час			Время 19-00 час			Время 20-00 час			Время 21-00 час			Время 22-00час			Время 23-00 час		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар	A	МВт	МВар
	III подъем ф. 7		6		1,44	0		1,44	0		1,43	0		1,44	0		1,44	0		1,44	0		1,44	0		1,45	0,01		1,45	0,01		1,44	0,01		1,44	0,02		1,44	0,03
	III подъем ф. 13		6		0,66	0,15		0,66	0,15		0,67	0,15		0,69	0,16		0,69	0,16		0,75	0,17		0,74	0,17		0,75	0,17		0,8	0,19		0,88	0,21		0,75	0,18		0,7	0,17

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел: А. В. Добрынина А.В.

Дата: 16.12.2015 г.