МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ г.ЧЕЛЯБИНСКА

Юридический адрес: ул. Варненская, 13, г. Челябинск, 454020, ИНН 7421000440, КПП 742150001
Почтовый адрес: ул. Воровского, 60а, г. Челябинск, 454020, тел.: (8-351) 259-13-01, факс (8-351) 232-74-36

Информация для предприятий, разрабатывающих проекты НДС при сбросе сточных вод в систему общегородской канализации

На основании Приказа министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.07.2014 г. за № 339 для разработки проектов нормативно-допустимых сбросов (НДС) для организаций, осуществляющих водоотведения в систему общегородской канализации сточных вод **более 200 м^3/в сутки**, МУП «ПОВВ» представляет следующие сведения:

- МУП «ПОВВ» имеет единственный выпуск очищенных сточных вод с пос. Новосинеглазово по централизованной канализации в оз. Синеглазово

- среднегодовой объем стоков за последние 3 года, поступающих на очистные сооружения канализации составил 2 223,49 тыс. м^3, в т.ч. 1 182.23 тыс.м^3 от бюджетных организаций и населения. Годовой расход абонентов, не относящихся к жилищному фонду, составил 1 041.26 тыс. м^3;

- концентрации загрязняющих веществ в хоз-бытовой канализации от жилого фонда (см. приложение);

- НДС, разработанный в 2013 году, утвержден в Нижне-Обском БВУ сроком до 31.12.2018 г. Нормативы допустимых сбросов для предприятия (см. приложение);

- допустимые концентрации для сброса сточных вод в систему общегородской канализации для предприятий (см. приложение).

Директор по производству Е.Л. Давыдов

Приложение

	Наименование веществ	Утвержденные нормативы для МУП «ПОВВ» (мг/л)	Средняя концентрация загрязняющих веществ от жилого фонда	Средняя концентрация загрязняющих веществ в поступающей воде на очистные сооружения	Эффективность очистки на ОСК	Допустимые концентрации для сброса сточных вод в систему общегородской канализации для предприятий
1	Взвешенные вещества	7,45	110	95,52	89,3	88,07
2	Сухой остаток*	506	300	578,49	16,4	1000
3	Аммоний-ион	0,5	23.22	29,38	97,8	28,88
4	$БПК_{полн.}$	3,42	180	103,29	90,8	99,87
5	Железо	0,1	2,2	0,42	82,0	0,42
6	Нефтепродукты	0,05	1,0	0,96	77,7	0,91
7	Хлорид-ион*	78	45	87,22	16,9	78
8	Сульфат-ион*	76	40	82,3	15,7	76
9	Нитрит-ион	0,08	-	-	-	-
10	Медь	0,0013	0,02	0,05	68,0	0,049
11	Фосфат-ион (по Р)	0,2	6,6	1,68	20,9	1,48
12	Цинк	0,02	0,1	0,04	60,2	0,02
13	СПАВ	0,1	2,5	0,52	71,2	0,42
14	Нитрат-ион	39,4	-	-	-	-

Примечание: данные приведены средние за 5 лет

* - загрязняющие вещества, не удаляемые из сточных вод на сооружениях биологической очистки