Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г.Челябинску, г.Коркино, п.Роза на основании ежедневного мониторинга за период

С **17.03.2023 по 31.03.2023**

Определяемый показатель	**Единицы измерения**	**Полученные средние значения**	**Нормативы, не более**
Физико- химические и органолептические показатели			
Цветность	Градусы цветности	5,3	20
Мутность	ЕМФ	2,3	2,6
Запах	Балл	1	2
Привкус	Балл	0	2
Хлор остаточный связанный	Мг/дм^3	0,5	0,8-1,2
Хлор остаточный свободный	Мг/дм^3	0,3	0,3-0,5
Жесткость общая	°Ж	4,0	7,0
Микробиологические показатели			
ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
E.Coli (Esherichia coli)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено