Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г. Челябинску на основании ежедневного мониторинга за период
С **10.12.2025 по 16.12.2025**

| **Определяемый показатель** | **Единицы измерения** | **Полученные средние значения** | **Нормативы, не более** |
|---|---|---|---|
| **Физико- химические и органолептические показатели** | | | |
| Цветность | градусы цветности | 5,2 | 20 |
| Мутность | ЕМФ | 2.3 | 2,6 |
| Запах | балл | 1 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 2 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм$^3$ | 0,8 | 0,8-1,2 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм$^3$ | 0,3 | 0,3-0,5 |
| Жесткость общая | °Ж | 4.1 | 7,0 |
| Железо общее | мг/дм$^3$ | менее 0,10 | 0,3 |
| Алюминий | мг/дм$^3$ | 0,20 | 0,2 |
| Марганец | мг/дм$^3$ | 0,029 | 0,1 |
| **Микробиологические показатели** | | | |
| ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ в 1 мл | Не обнаружено | 50 |
| ОКБ (Общие колиформные бактерии) | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | Не обнаружено |
| E.Coli (Esherichia coli) | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | Не обнаружено |