Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г. Челябинску на основании ежедневного мониторинга за период
С **16.10.2024 по 22.10.2024**

Определяемый показатель	**Единицы измерения**	**Полученные средние значения**	**Нормативы, не более**
Физико- химические и органолептические показатели			
Цветность	градусы цветности	10	20
Мутность	ЕМФ	2,1	2,6
Запах	балл	1	2
Привкус	балл	0	2
Хлор остаточный связанный	мг/дм^3	0,90	0,8-1,2
Хлор остаточный свободный	мг/дм^3	0,3	0,3-0,5
Жесткость общая	°Ж	3,80	7,0
Железо общее	мг/дм^3	менее 0,10	0,3
Алюминий	мг/дм^3	0,13	0,2
Марганец	мг/дм^3	0,023	0,1
Микробиологические показатели			
ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	50
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
E.Coli (Esherichia coli)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено