Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г. Челябинску, г. Коркино, п. Роза на основании ежедневного мониторинга за период

С **27.04.2023 по 02.05.2023**

Определяемый показатель	**Единицы измерения**	**Полученные средние значения**	**Нормативы, не более**
Физико- химические и органолептические показатели			
Цветность	градусы цветности	3,2	20
Мутность	ЕМФ	2,4	2,6
Запах	балл	1	2
Привкус	балл	0	2
Хлор остаточный связанный	мг/дм^3	0,7	0,8-1,2
Хлор остаточный свободный	мг/дм^3	0,3	0,3-0,5
Жесткость общая	°Ж	3,2	7,0
Железо общее	мг/дм^3	Менее 0,1	0,3
Алюминий	мг/дм^3	0,09	0,2
Марганец	мг/дм^3	0,02	0,1
Микробиологические показатели			
ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
E.Coli (Esherichia coli)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено