Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г.Челябинску, г.Коркино, п.Роза на основании ежедневного мониторинга за период

С **14.02.2023 по 21.02.2023**

| **Определяемый показатель** | **Единицы измерения** | **Полученные средние значения** | **Нормативы, не более** |
|---|---|---|---|
| **Физико- химические и органолептические показатели** | | | |
| Цветность | Градусы цветности | 4,2 | 20 |
| Мутность | ЕМФ | 2,0 | 2,6 |
| Запах | Балл | 1 | 2 |
| Привкус | Балл | 0 | 2 |
| Хлор остаточный связанный | Мг/дм$^3$ | 0,5 | 0,8-1,2 |
| Хлор остаточный свободный | Мг/дм$^3$ | 0,3 | 0,3-0,5 |
| Жесткость общая | °Ж | 4,0 | 7,0 |
| **Микробиологические показатели** | | | |
| ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ в 1 мл | Не обнаружено | Не обнаружено |
| ОКБ (Общие колиформные бактерии) | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | Не обнаружено |
| E.Coli (Esherichia coli) | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | Не обнаружено |