Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г.Челябинску, г.Коркино, п.Роза на основании ежедневного мониторинга за период

С **03.08.2022 по 08.08.2022**

Определяемый показатель	**Единицы измерения**	**Полученные средние значения**	**Нормативы, не более**
Физико- химические и органолептические показатели			
Цветность	Градусы цветности	4,2	20
Мутность	ЕМФ	1,6	2,6
Запах	Балл	1	2
Привкус	Балл	0	2
Хлор остаточный связанный	Мг/дм^3	0,5	0,8-1,2
Хлор остаточный свободный	Мг/дм^3	0,3	0,3-0,5
Жесткость общая	°Ж	3,2	7,0
Микробиологические показатели			
ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
E.Coli (Esherichia coli)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено