Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г.Челябинску, г.Коркино, п.Роза и г.Копейску на основании ежедневного мониторинга за период с **01.01.2021 по 28.01.2021**.

Определяемый показатель	**Единицы измерения**	**Полученные средние значения**	**Нормативы, не более**
Физико- химические и органолептические показатели			
Цветность	Градусы цветности	4,8	20
Мутность	ЕМФ	2,2	2,6
Запах	Балл	1	2
Привкус	Балл	0	2
Хлор остаточный связанный	$Мг/дм^3$	0,50	0,8-1,2
Хлор остаточный свободный	$Мг/дм^3$	менее 0,3	0,3-0,5
Микробиологические показатели			
ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
ТКБ (Термотолерантныеколиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено