Данные результатов измерений и исследований проб питьевой воды по г.Челябинску, г.Коркино, п.Роза на основании ежедневного мониторинга за период

с **16.04.2021 по 22.04.2021**.

Определяемый показатель	**Единицы измерения**	**Полученные средние значения**	**Нормативы, не более**
Физико- химические и органолептические показатели			
Цветность	Градусы цветности	5,2	20
Мутность	ЕМФ	2,10	2,6
Запах	Балл	1	2
Привкус	Балл	0	2
Хлор остаточный связанный	Мг/дм^3	0,54	0,8-1,2
Хлор остаточный свободный	Мг/дм^3	менее 0,3	0,3-0,5
Микробиологические показатели			
ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
ОКБ (Общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено
ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено