КОПИЯ

Федеральное агентство водных ресурсов
(Росводресурсы)

НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

24.08.2016 г. Тюмень № 104-НОС

Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 02.06.2014 г. № 246 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в р. Миасс
для МУП «ПОВВ»

согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. руководителя Л.Ю. Хилько

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
КОПИЯ ВЕРНА

Приложение к приказу
Нижне-Обского бассейнового
водного управления
об утверждении НДС
от 24.08.16 № 104-НДС

Норматив(ы) допустимого сброса

в реку Миасс, Миасс от Аргазинского г/у до г. Челябинск, код ВХУ 14.01.05.009

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. № 240816104

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г.Челябинска

Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: **454020, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Варненская, 13**

ИНН: **7421000440**

ОГРН:**1027403883418.**

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность: ***Поташев Денис Леонидович,тел 8(351) 259-13-01), генеральный директор***

2. Цели водопользования: **сброс сточных вод**.

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты) и расстояние от устья (для водотоков): **$55^0 15' 21''$с.ш., $61^0 21' 20{,}6''$ в.д.; расстояние от устья реки Миасс – 342,206 км.**

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод: **срез трубы**.

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод: **хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды**

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС:

28000,0 м^3/час; 195000 тыс. м^3/год, м^3/мес:

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
17000	15000	18000	18 000	18 000	15 000	15 000	15 500	15 500	15 500	15 500	17000

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: **выпуск №1 в реку Миасс** в системах водоотведения коммунального назначения СК (хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды после очистных сооружений канализации)

Сброс веществ, не указанных ниже – запрещён.

Таблица

№ п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ мг\дм^3	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ									
				январь		февраль		март		апрель		май	
				г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	взвешенные в-ва		7,75	217000	131,75	217000	116,25	217000	139,50	217000	139,50	217000	139,50
2	БПК $_{s/}$ БПК $_{полн.}$		2,00/ 3,00	56000/ 84000	34,00/ 51,00	56000/ 84000	30,00/ 45,00	56000/ 84000	36,00/ 54,00	56000/ 84000	36,00/ 54,00	56000/ 84000	36,00/ 54,00
3	аммоний-ион	4	0,50	14000	8,500	14000	7,500	14000	9,000	14000	9,000	14000	9,000

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
КОПИЯ ВЕРНА

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	нитрит-анион	3	0,08	2240,0	1,360	2240	1,200	2240	1,440	2240,0	1,440	2240,0	1,440
5	нитрат-анион		40,00	1120000	680,000	1120000	600,000	1120000	720,000	1120000	720,000	1120000	720,000
6	сульфат-анион	4	99,0	2772000	1683,000	2772000	1485,00	2772000	1782,000	2772000	1782,000	2772000	1782,000
7	хлорид-анион	3	73,00	2044000	1241,000	2044000	1095,00	2044000	1314,000	2044000	1314,000	2044000	1314,000
8	железо общ.	3	0,099	2772	1,683	2772	1,485	2772	1,782	2772	1,782	2772	1,782
9	фосфаты (по Р)	4	0,20	5600	3,400	5600	3,000	5600	3,600	5600	3,600	5600	3,600
10	сухой остаток	4	550,0	15400000	9350,000	15400000	8250,00	15400000	9900,000	15400000	9900,000	15400000	9900,000
11	медь	4	0,002	56	0,034	56	0,030	56	0,036	56	0,036	56	0,036
12	цинк	3	0,024	672	0,408	672	0,360	672	0,432	672	0,432	672	0,432
13	СПАВ, АПАВ	4	0,088	2464	1,496	2464	1,320	2464	1,584	2464	1,584	2464	1,584
14	нефтепродукты (нефть)	4	0,05	1400	0,850	1400	0,750	1400	0,900	1400	0,900	1400	0,900
15	фенол	3	0,001	28,000	0,017	28,00	0,015	28,00	0,018	28,000	0,018	28,000	0,018
16	хром $^{3+}$		0,032	896	0,544	896	0,480	896	0,576	896	0,576	896	0,576
17	никель	2	0,010	280	0,170	280	0,150	280	0,180	280	0,180	280	0,180
18	марганец	4	0,044	1232,000	0,748	1232,00	0,660	1232,00	0,792	1232,000	0,792	1232,000	0,792
19	свинец	4	0,002	56	0,034	56	0,030	56	0,036	56	0,036	56	0,036
20	алюминий	3	0,04	1120	0,680	1120	0,600	1120,000	0,720	1120	0,720	1120	0,720
21	ХПК		29,0	812000	493,000	812000	435,00	812000	522,000	812000	522,00	812000	522,00

Продолжение таблицы

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ														Утвержденный норматив допустимого сброса веществ
июнь		**июль**		**август**		**сентябрь**		**октябрь**		**ноябрь**		**декабрь**		
г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	т/год
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
217000	116,25	217000	116,25	217000	120,125	217000	120,125	217000	120,125	217000	120,125	217000	131,750	**1511,25**
56000/ 84000	30,00/ 45,000	56000/ 84000	30,00/ 45,000	56000/ 84000	31,00/ 46,500	56000/ 84000	31,00/ 46,500	56000/ 84000	31,00/ 46,500	56000/ 84000	31,00/ 46,500	56000/ 84000	34,00/ 51,00	**390,00 585,000**
14000	7,500	14000	7,500	14000	7,750	14000	7,750	14000	7,750	14000	7,750	14000	8,500	**97,500**
2240,0	1,200	2240,	1,200	2240,0	1,240	2240	1,240	2240,	1,240	2240	1,240	2240	1,360	**15,600**
1120000	600,000	1120000	600,000	1120000	620,000	1120000	620,000	1120000	620,000	1120000	620,000	1120000	680,000	**7800,00**
2772000	1485,000	2772000	1485,000	2772000	1534,50	2772000	1534,50	2772000	1534,500	2772000	1534,500	2772000	1683,000	**19305,00**
2044000	1095,000	2044000	1095,000	2044000	1131,50	2044000	1131,50	2044000	1131,500	2044000	1131,500	2044000	1241,000	**14235,00**
2772	1,485	2772	1,485	2772	1,535	2772	1,535	2772	1,535	2772	1,535	2772	1,683	**19,305**
5600	3,000	5600	3,000	5600	3,100	5600	3,100	5600	3,100	5600	3,100	5600	3,400	**39,000**
15400000	8250,000	15400000	8250,000	15400000	8525,000	15400000	8525,00	15400000	8525,000	15400000	8525,000	15400000	9350,000	**107250,0**
56	0,030	56	0,030	56	0,031	56	0,031	56	0,031	56	0,031	56	0,034	**0,390**
672	0,360	672	0,360	672	0,372	672	0,372	672	0,372	672	0,372	672	0,408	**4,680**
2464	1,320	2464	1,320	2464	1,364	2464	1,364	2464	1,364	2464	1,364	2464	1,496	**17,160**
1400	0,750	1400	0,750	1400	0,775	1400	0,775	1400	0,775	1400	0,775	1400	0,850	**9,750**

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
КОПИЯ ВЕРНА

Продолжение таблицы

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28,0	0,015	28,00	0,015	28,000	0,016	28,00	0,016	28,00	0,016	28,00	0,016	28,00	0,017	**0,195**
896	0,480	896	0,480	896	0,496	896	0,496	896	0,496	896	0,496	896	0,544	**6,240**
280	0,150	280	0,150	280	0,155	280	0,155	280	0,155	280	0,155	280	0,170	**1,950**
1232,0	0,660	1232,0	0,660	1232,00	0,682	1232,00	0,682	1232,00	0,682	1232,00	0,682	1232,00	0,748	**8,580**
56	0,030	56	0,030	56	0,031	56	0,031	56	0,031	56	0,031	56	0,034	**0,390**
1120	0,600	1120,00	0,600	1120	0,620	1120	0,620	1120	0,620	1120	0,620	1120	0,680	**7,800**
812000	435,00	812000	435,00	812000	449,50	812000	449,5	812000	449,500	812000	449,50	812000	493,00	**5655,0**

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска: **выпуск №1 в реку Миасс**

№ п/п	Показатели по видам микроорганизмов	Размерность	Допустимое содержание	Утвержденный допустимый норматив сброса
1	2		3	4
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ /100 мл	не более 500	140 000 000 000 ед./час
2	Коли-фаги	БОЕ /100 мл	не более 100	2 800 000 000 ед./час
3	Возбудители инфекционных заболеваний	вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций		
4	Жизнеспособные яйца гельминтов	не должны содержаться в 25 л воды		
5	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не должны содержаться в 25 л воды		
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ /100 мл	не более 100	28 000 000 000 ед./час

8. Согласованные общие свойства сточных, в т.ч. дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) – не допускаются;

2) температура (°С) летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более, чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет;

3) водородный показатель (pH) 6,5-8,5

4) растворенный кислород 4 - 6 мг/дм^3

5) минерализация 550 мг/дм^3

6) токсичность воды - сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты.

НДС утвержден «24» 08 2016 г. на срок до «24» 08 2021 г.

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
КОПИЯ ВЕРНА

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листов
Подпись

Нижне-Обск[illegible] ЦБУ
«24» 08 2016 г.
КОПИЯ ВЕРНА
Мясникова
(Фамилия, подпись)

КОПИЯ ВЕРНА